

CERTIFICATO

Prodotto testato:	Coppella lana di roccia ISOLMEC T ROCK PIPE T600
ente di certificazione:	Kiwa Cermet Italia SpA Via Cadriano 23 Granarolo dell'Emilia (BO)
rapporto conformità:	2003821 - progetto PKC0003821
norma di riferimento:	1856-1 : 2009 - requisiti per camini metallici
tipo di prova effettuata:	6.5 tenuta ai gas 6.6.1 prestazioni termiche in normale funzionamento
denominazione:	Camino Composito
applicazione:	Sistema Camino singola parete isolato
caratteristiche camino:	diam. 200 mm - spess. 0,4 mm - L50
utilizzo esterno:	NO
classe di temperatura (T):	T600
classe di temperatura (G):	----
classe tenuta:	N1
funzionamento test:	Dry
tipo installazione:	Aperta
classe di designazione:	T600-N1-D-V2-L50040 installazione areata Per sistema camino composito su canna monoparete inox